




**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W STALOWEJ WOLI**

37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66  
tel. 15 842 51 30 fax. 15 842 11 81  
e-mail: psse.stalowawola@pis.gov.pl

PSK.9020.22.8.2022



Stalowa Wola, 10.03.2022 r.

**ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY  
NA PŁYWALNI KRYTEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
W STALOWEJ WOLI, ul. HUTNICZA 15  
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm.), po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm.),
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli w 2021 r. (Sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.T.9052.1.419.2021 z dnia 13.10.2021 r., Sprawozdanie z badań Nr DL.LHK.9052.1.87.2021 z dnia 18.10.2021 r.),

**stwierdza,**

**że woda na Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 15  
spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia  
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,  
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm.).**

Podstawę oceny stanowią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm).

Zgodnie z obowiązującym w/w rozporządzeniem, MOSiR w Stalowej Woli prowadził „Rejestr bieżącej obserwacji wody na pływalni” oraz rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni (obejmujący parametry: potencjał redox, pH wody, temperaturę wody, chlor wolny, chlor związany). W trakcie działalności zarządzający pływalnią nie odnotował oraz nie zgłosił do PPIS w Stalowej Woli żadnych widocznych zanieczyszczeń ani incydentów kałowych i wymiotnych.

Kontrola wewnętrzna jakości wody na pływalni prowadzona przez zarządcę pływalni wykonywana była zgodnie z harmonogramami badań wody uzgodnionych przez PPIS w Stalowej Woli. Badania jakości wody z pływalni krytej przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były przez JARS S.A. Laboratorium Badawcze, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 1, natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych oznaczenia wynikające z załącznika nr 2 do obowiązującego rozporządzenia. Częstotliwość pobierania próbek wody doprowadzanej do pływalni, wprowadzanej do niosek basenowych, w nieckach basenowych oraz natryskach prowadzona była przez zarządzającego pływalnią zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego przez PPIS w Stalowej Woli wykazały, iż jakość wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016, z późn. zm.).

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią oraz nadzoru sanitarnego przez PPIS w Stalowej Woli skontrolowano również jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli. W zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej w natryskach nie stwierdzono przekroczenia bakterii *Legionella* sp.

**W związku z powyższym, przeprowadzona zbiorcza, roczna ocena jakości wody na Pływalni Krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 potwierdza, że użytkownicy pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpielii.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni, celem poinformowania o tym korzystających z pływalni

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stalowej Woli  
*lek. med. Stanisław Płopraus*

**Otrzymują:**

1 x Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15

1 x a/a

**Do wiadomości:**

1 x Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (pocztą elektroniczną)

AŻ